



25 de junio del 2020

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****CIRCULAR NO. 03**

(PROINDUSTRIA-CCC-CP-2020-0002)

La División de Compras y Contrataciones del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), les informa que hemos recibido las siguientes inquietudes:

**Preguntas e Inquietudes**

1- Favor de suministrar los planos estructurales de las naves, así como las especificaciones técnicas, Detalles y/o planos acerca de los siguientes puntos:

2- Fibra polipropileno (lb/m<sup>3</sup>).

**Repuesta:** Depende de la especificación de cada suplidor, pero generalmente es 1.5 lb por cada metro cubico

3- Porcelanato

**Repuesta:** Las dimensiones serán aprobadas por el supervisor

4- Cerámica de Pared

**Repuesta:** Las dimensiones serán aprobadas por el supervisor.

5- Granito

**Repuesta:** granito natural

6- Tubería distribución agua potable (dentro de baño); Tubería colectora agua negra "Muñeco de baño" (dentro de baño); Tubería distribución agua potable desde cisterna, a equipo de bombeo, hasta baño (fuera de baño); Tubería colectora agua negra desde baño a registros hasta séptico o cloaca (fuera de baño)

**Repuesta:** Todos los oferentes/proponentes deben hacer sus propuestas económicas con las relaciones de partidas suministradas.

7- Tubería colectora agua pluvial desde canaleta a registro y de registro a filtrante.

**Repuesta:** Todos los oferentes/proponentes deben hacer sus propuestas económicas con las relaciones de partidas suministradas.





No. EXPEDIENTE
PROINDUSTRIA-CCC-CP-2020-0002
No. DOCUMENTO



8- Para choque contenedor.

**Repuesta: De caucho, 3m de longitud.**

9- Suministrar planos estructurales con diseño de la estructura metálica.

**Repuesta: Todos los oferentes/proponentes deben hacer sus propuestas económicas con las relaciones de partidas suministradas.**

10- Del sistema de pintura indicado para la estructura metálica favor indicar color y espesor de cada capa.

**Repuesta: Dos manos de pintura (140 micras aproximadamente). El color será aprobado por el supervisor.**

11- Indicar si incluye guarderas metálicas para entrepiso, en caso de ser afirmativo indicar material de la misma.

**Repuesta: Las guarderas metálicas deben estar incluidos en el análisis de la torta de piso con metaldeck**

12- En el pliego no hay planos de detalles de los cimientos y pedestales, favor suministrarlos para una buena evaluación.

**Repuesta: Los detalles de los cimientos y pedestales están indicado con claridad en la partida.**

13- La relación de partidas incluye un viga W14x32. Esta viga no existe a nivel comercial. Favor indicar si se debe contemplar su fabricación o recomendar sustitución para la misma.

**Repuesta: En NAVE (acápito IX.14), la viga es W14x22, no W14x32.**

14- La relación de partidas incluye un viga W14 x 22 para la uniones con columnas W14 x 48 y vigas W18 x40. Esta viga no está indicada como parte de la relación de partidas.

**Repuesta: esta se responde con la pregunta número 13.**

15- Facilitar planos de detalles de conexiones de estructuras metálicas.

**Repuesta: Todos los oferentes/proponentes deben hacer sus propuestas económicas con las relaciones de partidas suministradas. El tamaño de la placa corresponde al área de contacto de los elementos estructurales que llegan a la unión**





16- Definir espesores y colores de capas de pintura (espesores en micras, códigos RAL).

**Repuesta:** Dos manos de pintura (140 micras aproximadamente). El color será aprobado por el supervisor.

17- Definir disposición elementos para rejilla metálica de canaleta pluvial.

**Repuesta:** Todos los oferentes/proponentes deben hacer sus propuestas económicas con las relaciones de partidas suministradas.

18- Definir diseño de puerta metálica para caseta de bombas.

**Repuesta:** Todos los oferentes/proponentes deben hacer sus propuestas económicas con las relaciones de partidas suministradas.

19- Definir desarrollo de cubre faltas (ancho/altura) de rodapié y muro-techo.

**Repuesta:** Todos los oferentes/proponentes deben hacer sus propuestas económicas con las relaciones de partidas suministradas. La unidad de medida en esta partida esta en metro cuadrado (M<sup>2</sup>), pero el volumen corresponde a metros (M). Colocar el precio en base a metro (M).

La partida "Cubrefalta (Rodapie) Aluzinc color blanco, calibre 26", ubicada en: NAVE (acápite IV.5), OFICINA (acápite IV.5), COMEDOR (acápite II.5), la unidad de medida es M, no M2.

20-El pliego de condiciones indica uso de soldadura E-6018 y el listado de cantidades indica E-7018. Favor aclarar.

**Repuesta:** Usar Soldadura E-7018, como se indica en el listado de cantidades

21-El listado de partida indica que los paneles Sándwich han de ser lisos en sus dos caras, tanto los de cubiertas como los de fachada. Entiéndase que esto índice considerablemente en el precio y nos gustaría saber si se permite algún tipo de variante haciendo las correctas indicaciones en los análisis sin alterar las descripciones de la partidas, ya sea micro perfilación para fachada y/o liso-perfilado para cubierta.

**Repuesta:** Los paneles son diferentes para cubiertas y fachadas por favor confirmar en los planos de detalles de la misma.

#### OBSERVACION:

La descripción de la partida "Correa tipo C de 8"x3"x3/32" galvanizada: pernos A-325, soldadura E-7018, con portacorreas de 4"x7"x3/16", Pintura Antióxido", ubicada en: NAVE (acápite IV.3), se sustituye por "Correa tipo C de (254x70x2.3)mm galvanizada: con tillas Ø5/8" en tercios nedios de vano, (4) tornillos A-325 Ø1/2", soldadura E-7018, con portacorreas de 4"x7"x3/16".





22-Muy Cortésmente nos dirigimos a ustedes para aclarar que por medio de la situación de la Pandemia que estamos enfrentando el Juzgado de la Paz no está recibiendo solicitudes para la Certificación del Ministerio de Estado de Trabajo de NO litis laboral, por lo cual estamos interesados en saber si dicho documento es SUBSANABLE. Quedamos en espera de su respuesta.

**Repuesta: Ver Enmienda No. 1.**

23- Quisiéramos confirmar si podemos entregar los estados financieros de los años 2018, 2017 y 2016 acompañada de sus IR2 ya que nuestra empresa todavía no ha realizado la declaración de impuestos del año 2019 esto debido a que la DGII ha otorgado una prórroga para realizar la declaración de impuestos sobre la renta IR2 debido a la situación de emergencia ocasionada por la pandemia del Covid 19. o en su defecto podemos entregar un estado financiero iterio del año 2019 pero el mismo no estará acompañado del IR2.

**Repuesta: Debido a la circular emitida por la DGII, en razón de que muchas empresas no han presentado los Estados Financieros correspondiente al 2019 acogándose a las disposiciones de la DGII, serán aceptados los Estados Financieros de los años 2016, 2017 y 2018 y que cada Estado Financiero debe venir acompañado del IR2 correspondiente a cada año.**

**NOTA: Los Planos, la Relación de Partidas, las Especificaciones Técnicas y todos los documentos vinculantes están colgados en el Portal Transaccional.**



**DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**